


ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE



LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYPI RYHY /ŠTRKOPIESOK 0–45, PREHODENÁ ZEMINA/
3	OBSYP RURY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0–16 mm
4	VODOVODNÁ POTRUBIE – RÚRA HDPE
5	LÔŽKO RURY – PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0–4 mm
6	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ
7	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO POVODNÉHO STAVU

- POZNÁMKA:
- ZHUTŇOVANIE OBSYPU NEREALIZOVAŤ NAD POTRUBIOM
 - ZÁSYPI ŠTRKOPIESKOM REALIZOVAŤ PRI ULOŽENÍ DO TELESÁ CESTY

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁCI
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Kružlová		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL: Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
MIESTO STAVBY:	Kružlová	HL. INŽ. PROJEKTU:			
OKRES:	Svidník	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián	ČÍSLO ZÁKAZKY:	139/2017
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222	VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián	DÁTUM:	07/2017
STAVBA: Kružlová – Vodovod Rozšírenie vodovodu				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Rozvodná vodovodná sieť – rozšírenie			MIERKA:	1:20
PRÍLOHA:	PRIEČNY REZ – uloženie potrubia v rýhe			ČÍSLO PRÍLOHY:	6