


KONŠTRUKČNÉ USPORIADANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE



KRÍŽOVANIE CESTY – CHRÁNIČKA OC DN/ID 200–5,0 m

POPIS	MATERIÁL	PROFIL
VODOVODNÉ POTRUBIE	RÚRY HDPE	90x5,4
OCELOVÁ CHRÁNIČKA	RÚRY OCELOVÉ	219x6,3
DLŽKA OCELOVEJ CHRÁNIČKY 5,0 m		

POPIS	POČET /ks/	TYP SEGMENTU	POČET SEGMENTOV NA JEDNU OBJÍMKU	ODSTUP MEDZI OBJÍMKAMI /c/ v m	ŠÍRKA SEGMENTU v mm	VÝŠKA SEGMENTU v mm
KLZNE OBJÍMKY	5	S+T	3S	1,5	85	20
TESNIACA MANŽETA	2	—	—	—	—	—
NEHRDZAVEJÚCA OCELOVÁ PÁSKA /m/	1,5	—	—	—	—	—

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:		Obec Kružlová		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:		Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS	
MIESTO STAVBY:		Kružlová	HL. INŽ. PROJEKTU:		Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe:		projektovanie vodohospodárskych stavieb	
OKRES:		Svidník	ZODP. PROJEKTANT:					
KLASIFIKÁCIA STAVBY:		2222	VYPRACOVAL:					
STAVBA:					ČÍSLO ZÁKAZKY:		139/2017	
Kružlová – Vodovod Rozšírenie vodovodu					DÁTUM:		07/2017	
					FORMÁT:		A4	
					PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:		DSP	
					MIERKA:		ČÍSLO PRÍLOHY:	
STAVEBNÝ OBJEKT:							10	
PRÍLOHA:								
ULOŽENIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE								