

OBEC KRUŽLOVÁ, 090 02 KRUŽLOVÁ

č.j. 662/2025-320

Svidník, 16.01.2026

Vybavuje: Ing. Andrej Olijar, PhD., Spoločný obecný úrad Nižný Orлік,
poverený výkonom stavebnej správy pre obec Kružlová, tel.: 0948 450 375

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Lukáš Sivák, Kružlová 47, 090 02 Kružlová splnomocnený **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** podal dňa 28.11.2025 obci Kružlová žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „**Kružlová IBV 3 RD NN**“ na pozemkoch C-KN 42, 44, 45/3, 46, 47, 48/1, 49, 53, 111, 41/8 (E-KN 336), 50 (E-KN 336), 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613/1 1613/2, 1614 a 1615 v katastrálnom území Kružlová, podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Obec Kružlová ako príslušný stavebný úrad v zmysle ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon“), po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol

t a k t o :

stavba „**Kružlová IBV 3 RD NN**“ na pozemkoch C-KN 42, 44, 45/3, 46, 47, 48/1, 49, 53, 111, 41/8 (E-KN 336), 50 (E-KN 336), 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613/1 1613/2, 1614 a 1615 v katastrálnom území Kružlová, pre **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e .

Objektová skladba:

SO 01 – NN vedenie

Popis stavby:

Týmto sa povoľuje stavba pre nové odberné miesta, t.j. 3 rodinných domov, z dôvodu ktorého je súčasťou rekonštrukcia časti nadzemného NN vedenia ako aj rozšírenie a výstavba nového nadzemného NN vedenia.

SO 01 – NN vedenie

Navrhované NN rozvody sú napájané v existujúcej trafostanici a vedené sú od spomínanej trafostanice na existujúcich podperných bodoch (PB) NN vedenia, ktoré bude rekonštruované. Rekonštrukcia spočíva vo výmene existujúcich vodičov AIFe 4x25 za navrhované izolované vedenie NFA2X 4x120. Od pôvodne koncového PB bude vedenie pokračovať, smerom k predmetným parcelám žiadateľov o pripojenie, ďalej popri štátnej ceste až po nový koncový PB, na ktorom bude vedenie ukončené. Na PB budú osadené objímky pre uchytienie nosných, resp. kotevných svoriek izolovaného vedenia. Z nového izolovaného NN vedenia budú napojené existujúce odbočky NN vedenia cez existujúcu, resp. navrhovanú skriňu VRIS1. Existujúce vodiče na odbočke NN vedenia od PB č.2 po PB č.48 budú vymenené za nový izolovaný vodič NFA2X 4x35. Existujúce odberné miesta, ktoré nie

sú napojené cez poistkovú skriňu SPP budú dovybavené poistkovou skriňou. Dĺžka rozvodov NN vedenia je cca 355 m.

Údaje o projektovaných kapacitách:

- Výmena existujúcich vodičov AlFe časti NN vedenia za nové izolované vedenie NFA2X 4x120 dĺžke trasy cca 80 m. V rozsahu výmeny AlFe vodičov za vedenie NFA2X budú upravené v prípade potreby aj existujúce prípojky a prípojkové skrine. Zároveň sa v tomto úseku vymení aj vodič verejného osvetlenia za nový vodič NFA2X 2x25.
- Výmena existujúcich vodičov AlFe časti NN vedenia za nové izolované vedenie NFA2X 4x35 dĺžke trasy cca 15 m. V rozsahu výmeny AlFe vodičov za vedenie NFA2X budú upravené v prípade potreby aj existujúce prípojky a prípojkové skrine.
- Nadzemné NN vedenie izolovaným vodičom NFA2X 4x120 dĺžke trasy cca 260 m. Z nového nadzemného NN vedenia budú napojené nové prípojky a odberné elektrické zariadenia pre rodinné domy. Zároveň sa v tomto úseku zrealizuje aj vodič verejného osvetlenia NFA2X 2x25 pre napojenie svietidiel verejného osvetlenia.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval: Ing. Martin Gašpár, INPREL, s.r.o., Sovia 15300/10, 080 01 Prešov.

Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii vydal: Východoslovenská distribučná, a.s. č. 29289/2025 zo dňa 28.10.2025.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006723-002 zo dňa 27.11.2024.

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006715-002 zo dňa 29.11.2024.

Záväzné stanovisko k umiestneniu a realizácii stavby vydal: OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006716-002 zo dňa 27.11.2024.

Stanovisko k pripravovanému stavebnému zámeru na poľnohospodárskej pôde vydal: OÚ Svidník, PLO č. OU-SK-PLO-2025/007436-002 zo dňa 18.11.2025.

Stanovisko na účely stavebného konania vydal: OR HaZZ vo Svidníku č. ORHZ-SK1-2025/000256-008 zo dňa 11.12.2025.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby, povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme na ceste III/3537 vydal: OR PZ vo Svidníku, ODI č. ORPZ-SK-ODI-71-016/2024 zo dňa 25.11.2024.

Stanovisko k DÚR a SP vydal: SÚC PSK oblasť Svidník č. SUCPSK-SK2024/124-002 zo dňa 27.11.2024.

Záväzné stanovisko vydal: OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2025/000252-005 zo dňa 09.05.2025.

Povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty PSK III/3537 v k. ú. Kružlová záväzným stanoviskom vydal: OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2026/000731-003 zo dňa 15.01.2026.

Vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania vydal: VVS, a.s. závod Svidník č. 155939/2024/O zo dňa 06.12.2024.

Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení vydal: SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0976/2025/Lö zo dňa 23.10.2025.

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vydal: Slovak Telekom, a.s. č. 6612531158 zo dňa 24.11.2025.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

- Stavba sa umiestňuje na pozemkoch C-KN 42, 44, 45/3, 46, 47, 48/1, 49, 53, 111, 41/8 (E-KN 336), 50 (E-KN 336), 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613/1 1613/2, 1614 a 1615 v katastrálnom území obce Kružlová. Ostatné umiestnenie je zrejmé z výkresu situácie projektovej dokumentácie.
- Stavebné práce budú uskutočnené v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v stavebnom konaní. Prípadné zmeny v realizácii stavby sa nesmú uskutočňovať bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Pri stavbe sa dodržia ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
- **Pred začatím prác je potrebné presné vytýčenie jednotlivých podzemných inžinierskych sietí ich správcami priamo v teréne v mieste výstavby.**
- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.
- Zhotoviteľom stavby bude: **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.**
- Termín začatia stavebných prác na stavbe: po vyznačení právoplatnosti stavebného povolenia. Stavba sa dokončí najneskôr do **31.01.2028**. Začatie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu obci Kružlová minimálne 3 dni vopred.
- Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
- Stavebný odpad vzniknutý realizáciou stavby bude oddelený a zlikvidovaný v súlade s platným VZN obce Kružlová.
- Stavebník je povinný v prípade poškodenia prístupovej komunikácie pri svojej stavebnej činnosti uviesť predmetnú komunikáciu do pôvodného stavu.
- **Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré stavebník požiada tunajší úrad v zmysle § 76 stavebného zákona 15 dní pred dokončením stavby.**
- **Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu predložiť najmä doklady a náležitosti podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..**
- **Stavebník bude rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy:**

Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 29289/2025 zo dňa 28.10.2025:

- S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme.
- Predložená PD je vypracovaná v súlade s vyjadrením VSD, a.s. 21984/2024 z 13.09.2024.
- Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.
- Majetkové rozhranie: Zariadenie VSD, a.s. končí poistkovými skriňami HDS na podperných bodoch NN vedenia VSD, a.s. Vedenie verejného osvetlenia (VO) nie je a nebude majetkom VSD, a.s. Jeho rozšírenie je potrebné odsúhlasiť s jeho vlastníkom (príslušná obec). Rekonštrukcia verejného osvetlenia je vyvolanou investíciou. Rekonštrukciu a rozšírenie je potrebné v dokumentácii odlíšiť a kalkulovať ako samostatné úseky v rámci SO 01.
- V súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné, aby žiadateľ o pripojenie (developer resp. zástupca žiadateľov) do distribučnej sústavy VSD, a.s. pred realizáciou najskôr uzatvoril „Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy“ s útvaram VSD, a.s. - Sieťový obchod (kontakt sietovy_obchod@vsdas.sk), kde budú stanovené podmienky a povinnosti zmluvných strán

pri zabezpečovaní náležitých podkladov, nevyhnutných pre uzatvorenie následnej zmluvy o pripojení.

- V prípade záujmu o výstavbu verejného osvetlenia (VO) v lokalite LHV v rámci stavby PDS, je potrebné dohodnúť si obchodné a technické podmienky výstavby sústavy verejného osvetlenia s Tímom obchodných služieb, kontakt: obchodne_sluzby@vsdas.sk. Bez uvedenej dohody nie je možné uložiť kábel VO do spoločnej ryhy s distribučným vedením.
- Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené do sústavy.
- Pre pripojenie odberného miesta je potrebné splniť okrem technických podmienok uvedených v tomto vyjadrení aj obchodné podmienky pre pripojenie, konkrétne je potrebné uzatvoriť zmluvu o pripojení s VSD, a.s. a takisto je potrebné uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny.
- Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.
- Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO), za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy je zverejnený na portáli eVSD (www.vsdas.sk).
- Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s..

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006723-002 zo dňa 27.11.2024:

- Využitelné odpady budú zhodnotené v oprávnených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12, o čom bude mať doklad.
- Nevyužitelné odpady budú zneškodnené v oprávnených zariadeniach na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 až D12, o čom bude mať doklad.
- Odpady musia byť zhromažďované tak, aby bolo zabránené ich únikom do okolia, odcudzeniu alebo inému znehodnoteniu, zabezpečiť povinnosti držiteľa odpadu v zmysle zákona o odpadoch tak, aby nedochádzalo k úletom, obťažovaniu zápachom a pod..
- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný:

- a) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom.
- Použité výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
- Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zeminou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade, ak nebude uložená na riadenú skládku odpadu, bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.
- Pred kolaudačným konaním po žiada investor tunajší úrad o vydanie vyjadrenia k dokumentácii pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí obsahovať doklady o nakladaní so vzniknutými odpadmi počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie.

OU SK, OSŽP, vyjadrenie č. OU-SK-OSZP-2024/006715-002 zo dňa 29.11.2024:

- V prípade križovania stavby s miestnym vodným tokom je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať orgán štátnej vodnej správy o súhla s podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti je nutné doložiť aj stanovisko správcu tohto vodného toku.
- Pri realizácii stavby je však potrebné dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť ich prirodzený režim, prípadné znečistenie či kvalitu.
- Vozidlá a stroje, ktoré budú využívané pri stavebnej činnosti musia byť v bezchybnom technickom stave. Na stavenisku nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s nebezpečnými látkami.

OU SK, OSŽP, záväzné stanovisko č. OU-SK-OSZP-2024/006716-002 zo dňa 27.11.2024:

- Územie umiestnenia stavby sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle zákona OPaK a nezasahuje do území NATURA 2000 ani do siete národných chránených území.
- V dotknutej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.
- V navrhovanej lokalite nie sú evidované biotopy národného a európskeho významu ani prvky R-USES okresu Svidník.
- Plochy dotknuté stavebnými prácami budú po ukončení stavebných prác upravené revitalizované.

OU SK, PLO, stanovisko č. OU-SK-PLO-2025/007436-002 zo dňa 18.11.2025:

- Tento súhlas neoprávňuje žiadateľa na zahájenie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na predmetnom pozemku. Je podkladom pre schválenie projektovej dokumentácie. Nedáva oprávnenie na vykonávanie stavebnej činnosti na predmetnej pôde, pokiaľ nebolo vydané rozhodnutie o stavebnom zámere.
- Keďže ide o stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m², toto stanovisko je vydané podľa § 17 ods. 2 a 3.

- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plochy určenej na výstavbu a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na ostatnej nezastavanej časti pozemku.
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku.
- Toto stanovisko (po realizácii výstavby) slúži pre účel usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 cit. zákona, vlastníci pozemku požiadajú o zmenu druhu pozemku - trvalý trávny porast, resp. orná pôda na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu a priložia kolaudačné osvedčenie a toto stanovisko. Zmenu pozemku vykoná Okresný úrad Svidník, katastrálny odbor.

OR HaZZ vo Svidníku, stanovisko č. ORHZ-SK1-2025/000256-008 zo dňa 11.12.2025:

- Bez pripomienok.

OR PZ vo Svidníku, ODI, vyjadrenie č. ORPZ-SK-ODI-71-016/2024 zo dňa 25.11.2024:

- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ vo Svidníku podľa § 11 ods. 6 Zák. č. 135/161 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v rozsahu svojej pôsobnosti nemá námietky k udeleniu povolenia výnimky zo zákazu činnosti na ceste III/3537 podľa predloženej dokumentácie.

SÚC PSK oblasť Svidník, stanovisko č. SUCPSK-SK2024/124-002 zo dňa 27.11.2024:

- Križovanie NN vedenia s dotknutou cestou musí spĺňať príslušnú STN z hľadiska podjazdných výšok. Minimálnu podjazdnú výšku žiadame zvýšiť o 0,5 m, vzhľadom na možné úpravy pozemnej komunikácie.
- Nové podperné body situovať mimo cestné teleso za päť svahu min. 3,0 m.
- Pri práci na vozovke s vysokozdvížnymi plošinami použiť podložky.
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov, závalu v zjazdnosti bez prietahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Žiadateľ ručí a zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác po dobu 60 mesiacov od kolaudácie stavby.
- Počas realizovania stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaný žiaden materiál.
- Každý prípadne iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
- Správa a údržba ciest PSK ako správca ciest II. a III. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím prác a po ich ukončení prizval vedúceho strediska SÚC PSK, oblasť Svidník (Miroslav Červeňák, č. t. 0915/769 012) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po ukončení prác vo forme písomného zápisu.
- Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok budeme prostredníctvom cestného správneho orgánu iniciovať o nápravu.
- Toto stanovisko má platnosť dva roky od dátumu vydania a bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a výnimky z ochranného pásma cesty.

OÚ Svidník, OCDaPK, záväzné stanovisko č. OU-SK-OCDPK-2025/000252-005 zo dňa 09.05.2025:

- Križovanie NN vedenia s dotknutou cestou musí spĺňať príslušnú STN z hľadiska podjazdných výšok. Minimálnu podjazdnú výšku žiadame zvýšiť o 0,5 m, vzhľadom na možné úpravy pozemnej komunikácie.
- Nové podperné body situovať mimo cestné teleso za päť svahu min. 3,0 m.
- Pri práci na vozovke s vysokozdvížnymi plošinami použiť podložky.
- V prípade, že pri stavebných prácach dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3537 je žiadateľ povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. závädu v zjazdnosti bez priesťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody vzniknuté správcovi cesty na jeho majetku v dôsledku chybného prevedenia prác a to po dobu 5 rokov od kolaudácie stavby.
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaná výkopová zemina alebo stavebný materiál.
- Každý iný zásah do telesa cesty je žiadateľ povinný vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.
- Pri zmene technického riešenia uvedeného zámeru podľa PD je žiadateľ povinný každú zmenu pred realizáciou prerokovať so správcom cesty.
- V prípade havárie počas stavebných prác, stavebník okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- Stavebník pred začatím stavebných prác na povolennej stavbe a po ich ukončení prizve zástupcu správcu cesty PSK (Miroslav Červeňák, MT 0915 769 012) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu dotknutej časti cestného telesa pred a po ukončení stavebných prác.
- Počas stavebných prác nesmie byť ohrozený úsek cesty III/3537 a bezpečnosť cestnej premávky. Ak si stavebné práce na dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty III/3537 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

OÚ Svidník, OCDaPK, záväzné stanovisko č. OU-SK-OCDPK-2026/000731-003 zo dňa 15.01.2026:

- Križovanie NN vedenia s dotknutou cestou musí spĺňať príslušnú STN z hľadiska podjazdných výšok. Minimálnu podjazdnú výšku požadujeme zvýšiť o 0,5 m, vzhľadom na možné úpravy pozemnej komunikácie.
- Nové podperné body situovať mimo cestné teleso za päť svahu min. 3,0 m.
- Pri práci na vozovke v s vysokozdvížnymi plošinami použiť podložky.
- V prípade, že pri stavebných prácach dôjde k znečisteniu vozovky cesty III/3537 je žiadateľ povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. závädu v zjazdnosti bez priesťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
- Žiadateľ je zodpovedný za všetky škody vzniknuté správcovi cesty na jeho majetku v dôsledku chybného prevedenia prác a to po dobu 5 rokov od kolaudácie stavby.
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na cestnom telese skladovaná výkopová zemina alebo stavebný materiál.
- Každý iný zásah do telesa cesty je žiadateľ povinný vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.

- Pri zmene technického riešenia uvedeného zámeru podľa PD je žiadateľ povinný každú zmenu pred realizáciou prerokovať so správcou cesty.
- V prípade havárie počas stavebných prác, stavebník okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- Stavebník pred začatím stavebných prác na povolení stavbe a po ich ukončení prizve zástupcu správcu cesty PSK (Miroslav Červeňák, MT 0915 769 012) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu dotknutej časti cestného telesa pred a po ukončení stavebných prác.
- Počas stavebných prác nesmie byť ohrozený úsek cesty III/3537 a bezpečnosť cestnej premávky.
- Žiadateľ je povinný dodržať PD ako aj technickú správu uvedenej stavby.
- Ak si stavebné práce na dotknutom úseku cesty III/3537 vyžadujú miestnu úpravu cestnej premávky a povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cesty, povolenie na čiastočnú uzávierku cesty, určenie použitia dočasných dopravných značiek a dočasných dopravných zariadení (predložiť projekt použitia dopravných značiek) je stavebník povinný o tieto povolenia, vydávané na základe stanoviska dopravného inšpektorátu a stanoviska správcu cesty, v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán.

VVS, a.s. závod Svidník, vyjadrenie č. 155939/2024/O zo dňa 06.12.2024:

- Požadujeme, aby bola v plnej miere rešpektovaná trasa vodovodného potrubia a jeho ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. V zmysle § 19, ods. 5 citovaného zákona je v pásme ochrany zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Na základe objednávky (cez Zákaznícke centrum Svidník, tel. č. 054/7865 777, resp. e-portal vodárne) vytýčime sieť v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo na mieste našim pracovníkom do 7 dní odo dňa vyžiadania.
- Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme PIS v zmysle Zák. 442/2002 Z. z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
- V prípade vzniku poruchy na našom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na jej odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.).
- Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné prípojky. O ich vytýčenie požiadať ich majiteľa, resp. správcu. V zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. § 4, je vlastníkom prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady.

SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0976/2025/Lö zo dňa 23.10.2025:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk.

distribucia.sk (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612531158 zo dňa 24.11.2025:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.
- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany alebo žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s..
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Anton Nachaj, nachaj@spostavke.sk, 0902906272.
- UPOZORNENIE: V káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd a pod.:

Prístup k stavbe: trasy projektovaných vedení budú umiestnené mimo prístupovej komunikácie. Navrhovanou stavbou nebude dotknutá cestná komunikácia. Bude križovanie NN vedenia s dotknutou cestou.

Požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby:

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Bez námietok.

Počas realizácie stavby, ani počas jej užívania nesmú byť poškodzované susedné nehnuteľnosti, alebo akokoľvek obmedzované práva k nim. Nevyhnutný vstup na susedné pozemky vyvolaný realizáciou stavby je podmienený súhlasom ich vlastníkov.

Počas realizácie stavby budú rešpektované a plnené podmienky písomných vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, organizácií a účastníkov konania, ktoré sa ku stavbe vyjadrili.

So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zák. č. 71/1967 Zb.. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

O d ô v o d n e n i e :

Lukáš Sivák, Kružlová 47, 090 02 Kružlová splnomocnený **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice** podal dňa 28.11.2025 obci Kružlová žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Kružlová IBV 3 RD NN“ na pozemkoch C-KN 42,

44, 45/3, 46, 47, 48/1, 49, 53, 111, 41/8 (E-KN 336), 50 (E-KN 336), 1609, 1610, 1611/1, 1611/2, 1612, 1613/1 1613/2, 1614 a 1615 v katastrálnom území Kružlová, podľa predloženej projektovej dokumentácie. Obec Kružlová, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania v súlade s ust. § 61 ods.1 stavebného zákona a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 13.01.2026 o 9:00 hod.. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení o tom, že svoje námietky k podkladom rozhodnutia uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Z ústneho pojednávania bol spísaný záznam. Námietky ani pripomienky účastníkov stavebného konania neboli vznesené.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli: žiadosť stavebníka o stavebné povolenie, projektová dokumentácia vypracovaná v 09/2025 projektantom Ing. Martinom Gašpárom, INPREL, s.r.o., Sovia 15300/10, 080 01 Prešov, plnomocenstvo, územné rozhodnutie vydané obcou Kružlová, č. 4/2025-5 zo dňa 04.06.2025, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby vydané Obcou Kružlová č. 454/2024-344 zo dňa 21.11.2024, vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii vydané Východoslovenská distribučná, a.s. č. 29289/2025 zo dňa 28.10.2025, vyjadrenie k projektovej dokumentácii vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006723-002 zo dňa 27.11.2024, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006715-002 zo dňa 29.11.2024, záväzné stanovisko k umiesteniu a realizácii stavby vydané OÚ Svidník, OSŽP č. OU-SK-OSZP-2024/006716-002 zo dňa 27.11.2024, stanovisko k pripravovanému stavebnému zámeru na poľnohospodárskej pôde vydané OÚ Svidník, PLO č. OU-SK-PLO-2025/007436-002 zo dňa 18.11.2025, stanovisko na účely stavebného konania vydané OR HaZZ vo Svidníku č. ORHZ-SK1-2025/000256-008 zo dňa 11.12.2025, vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby, povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme na ceste III/3537 vydané OR PZ vo Svidníku, ODI č. ORPZ-SK-ODI-71-016/2024 zo dňa 25.11.2024, stanovisko k DÚR a SP vydané SÚC PSK oblasť Svidník č. SUCPSK-SK2024/124-002 zo dňa 27.11.2024, záväzné stanovisko vydané OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2025/000252-005 zo dňa 09.05.2025, povolenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty PSK III/3537 v k. ú. Kružlová záväzným stanoviskom vydané OÚ Svidník, OCDaPK č. OU-SK-OCDPK-2026/000731-003 zo dňa 15.01.2026, vyjadrenie pre účely územného a stavebného konania vydané VVS, a.s. závod Svidník č. 155939/2024/O zo dňa 06.12.2024, vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení vydané SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0976/2025/Lö zo dňa 23.10.2025 a vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o vydané Slovak Telekom, a.s. č. 6612531158 zo dňa 24.11.2025.

Predložená žiadosť bola stavebným úradom preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené § 47 stavebného zákona, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a vyhl. č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem. Z preskúmaného stavu o povolení stavby bolo zistené, že uskutočnením stavby „Kružlová IBV 3 RD NN“, nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené záujmy spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Podľa položky 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov navrhovateľ zaplatil správny poplatok vo výške 300,00 € v pokladni Spoločného obecného úradu Nižný Orlík so sídlom vo Svidníku.

Na základe vyššie uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :


Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním obci Kružlová. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

PhDr. Adrián Gužo
starosta obce Kružlová

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 ods. 2 stavebného zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:



UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE
JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE
KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!



VYPRACOVAL :	ZOD.PROJEKTANT :	KRESLIL :	INPREL, s.r.o. e-mail: inprel@inprel.sk mobil: 0915 449 662	
ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR	ING. GAŠPÁR		
STUPEŇ : Dokumentácia pre stavebné povolenie			Číslo zákazky: 202425 Dátum: 09/2025 Formát: 5x A4	
OBJEDNÁVATEĽ: Lukáš Sivák, Kružlová 47, 090 02 Kružlová				
STAVBA : Kružlová IBV 3 RD NN			Č. súpravy	Mierka:
OBJEKT :				
PRÍLOHA : Celková situácia			Č. prílohy: C.1	1:500 1:5000